



Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιακών Προσδιορισμών σε θαλασσινό νερό παραλίας Σκάλας Αταλάντης στη Φθιώτιδα, στις 21 / 06 / 2024.

Α/ Α	ΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	Συντεταγμένες θέσης δειγματοληψίας (γεωγρ. πλάτος, γεωγρ. μήκος)	Ωρα δειγματο ληψίας	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΙΚΙΩΝ cfu/ 100	
				<i>E. coli</i>	Εντερόκ οκκοι
1	Παραλία Δήμου Λοκρών. Περίπου 300 μέτρα αριστερά απο την παραλία Σκάλας Αταλάντης.	38.675606 23.0681445	18:00	199	108
2	Παραλία Δήμου Λοκρών. Περίπου 100 δεξιά απο το προηγούμενο σημείο.	38.6748486 23.0695057	18:25	57	94
3	Παραλία Δήμου Λοκρών. Περίπου 50 δεξιά απο το προηγούμενο σημείο.	38.6746065 23.0701163	18:30	49	68
4	Παραλία Σκαλα Αταλάντης Δήμου Λοκρών. Αρχή της παραλίας.	38.6739560 23.0707298	18:35	54	77
5	Παραλία Σκαλα Αταλάντης Δήμου Λοκρών. Περίπου 50 μέτρα δεξιά απο το προηγούμενο σημείο	38.6736833 23.0712368	18:40	14	64
6	Παραλία Σκαλα Αταλάντης Δήμου Λοκρών. Περίπου 70 μέτρα δεξιά απο το προηγούμενο σημείο	38.6733744 23.0719093	18:45	41	109
7	Παραλία Σκαλα Αταλάντης Δήμου Λοκρών. Περίπου 100 μέτρα δεξιά απο το προηγούμενο σημείο	38.6729635 23.0729835	18:47	53	132
8	Παραλία Σκαλα Αταλάντης Δήμου Λοκρών. Περίπου 100 μέτρα δεξιά απο το προηγούμενο σημείο	38.6727012 23.0737181	18:50	260	103
9	Παραλία Σκαλα Αταλάντης Δήμου Λοκρών. Τέλος παραλίας .	38.6722868 23.0749087	18:52	127	117
10	Παραλία Σκαλα Αταλάντης Δήμου Λοκρών. Μέσα απο το Λιμανάκι.	38.6721711 23.0752614	18:55	40	73
Επιτρεπόμενα όρια : αριθμός cfu /100ml νερού, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/Ε.Κ. για την Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης (ΚΥΑ Η. Π. 8600/416/Ε 103 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009)				250/ 100 ml	100/ 100 ml

*(cfu/100 ml) αντιστοιχεί σε αριθμό μικροβιακών κυττάρων ανά 100ml νερού .