



Αποτελέσματα επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στους Σταθμούς Μετρό την Αθήνας.
Ημερομηνία _10 / 09 / 2025.

Πίνακες επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στους Σταθμούς του Μετρό της Αθήνας, στις 10 / 09 / 2025.

Πίνακας _1. Σταθμός Μετρό Πανόρμου. Έξοδος προς Λ. Ριανκούρ. Πλατεία.

	Ωρα	PM 1	PM 2,5	PM 10	HCHO	TVOC	CO2	H / A
		μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm	n Tesla
1	9:53	14	20	41	0,07	0,17	703	30
2		14	19	38	0,09	0,19	703	50
3		16	14	27	0,07	0,20	706	60
4		15	16	36	0,08	0,24	719	40
5		15	17	40	0,08	0,23	720	40
6		15	19	40	0,09	0,24	719	30
7		15	19	38	0,09	0,19	720	70
8	10:00	14	17	36	0,07	0,18	714	80
9		14	22	46	0,09	0,20	714	70
10		14	20	39	0,09	0,20	713	70
11		15	22	44	0,07	0,19	714	70
12		15	22	46	0,09	0,17	714	70
13		15	19	41	0,09	0,17	714	60
14		15	20	41	0,09	0,19	714	70
15	10:08	15	22	41	0,09	0,20	714	70
Ανώτατο επιτρεπτό όριο		15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας 2. Σταθμός Μετρό Πανόρμου. Εκδοτήρια εισιτηρίων

	Ωρα	PM 1	PM 2,5	PM 10	HCHO	TVOC	CO2	H / A
		μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm	n Tesla
1	10:08	17	27	47	0,15	0,10	868	70
2		17	25	51	0,13	0,09	911	70
3		17	29	54	0,12	0,10	958	70
4		15	30	52	0,13	0,09	1068	50
5		15	47	80	0,13	0,09	887	60



Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM

6		14	32	68	0,13	0,09	884	50
7		14	30	62	0,11	0,09	849	60
8		12	30	61	0,11	0,10	838	50
9		12	27	58	0,13	0,07	820	80
10		14	27	54	0,12	0,07	828	80
11		14	54	87	0,12	0,07	925	80
12		14	54	87	0,12	0,07	920	70
13		14	50	84	0,12	0,07	920	80
14		15	35	68	0,13	0,13	925	80
15	10:22	14	41	73	0,14	0,13	925	80
Ανώτατο επιτρεπτό όριο		15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας 3. Σταθμός Μετρό Πανόρμου. Αποβάθρες.

	Ωρα	PM 1 μg/m ³	PM 2,5 μg/m ³	PM 10 μg/m ³	HCHO mg/m ³	TVOC mg/m ³	CO2 ppm	H / A n Tesla
1	10:24	24	63	103	0,17	0,29	985	40
2		26	66	115	0,16	0,29	980	50
3		26	58	95	0,17	0,29	988	70
4		26	68	125	0,17	0,28	980	70
5		26	71	125	0,17	0,27	980	80
6		34	80	142	0,17	0,26	985	100
7		34	84	139	0,16	0,24	1015	80
8		25	86	138	0,17	0,24	1021	80
9		25	86	140	0,17	0,24	1240	80
10		38	84	138	0,17	0,20	1270	80
11		48	94	168	0,16	0,24	1279	80
12		54	110	186	0,17	0,28	1275	80
13		39	117	186	0,17	0,28	1271	80
14		46	94	168	0,16	0,28	1228	80
15	10:38	38	100	185	0,17	0,28	1225	80
Ανώτατο επιτρεπτό όριο		15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας __4. Σταθμός Μέγαρο Μουσικής. Αμφιθεατρικό Πάρκο πλατείας Ελευθερίας.

	Ωρα	PM 1 μg/m ³	PM 2,5 μg/m ³	PM 10 μg/m ³	HCHO mg/m ³	TVOC mg/m ³	CO2 ppm	H / A n Tesla
--	-----	---------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------	------------	------------------



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΚΕΚΠΑΚΟΕ✓ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΕΛΛΑΣ✓ΟΙΚΟΕΝ✓ΟΙΚΟ-ΓΗ

Νικολάου Φλώρου 8, 115 24 Αθήνα, Τηλ.: 210 8100805, 210 7230505, Fax: 210 8101609

e-mail: pakoe@pakoe.gr, www.pakoe.gr



Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM

1	11:19	14	19	41	0,16	0,24	749	40
2		13	16	32	0,16	0,21	752	20
3		16	24	45	0,17	0,19	751	20
4		16	19	39	0,16	0,18	740	10
5		16	39	57	0,15	0,18	743	10
6		15	29	57	0,16	0,18	737	10
7		16	19	35	0,16	0,20	737	10
8		16	19	35	0,15	0,24	731	10
9		16	22	48	0,15	0,25	731	10
10		16	39	58	0,16	0,25	729	10
11		14	28	48	0,16	0,24	753	20
12		14	34	51	0,13	0,24	749	40
13		16	28	42	0,13	0,20	743	40
14		16	20	39	0,13	0,20	745	20
15	11:33	16	32	48	0,13	0,20	749	20
Ανώτατο επιτρεπτό όριο		15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας __5. Σταθμός Μέγαρο Μουσικής. Εκδοτήρια εισιτηρίων.

	Ωρα	PM 1	PM 2,5	PM 10	HCHO	TVOC	CO2	H / A
		μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm	n Tesla
1	11:03	19	48	87	0,12	0,13	827	40
2		21	51	91	0,13	0,24	826	50
3		22	54	98	0,13	0,24	825	50
4		19	50	90	0,13	0,21	828	50
5		21	47	85	0,11	0,19	819	50
6		21	48	85	0,13	0,19	813	40
7		20	44	88	0,13	0,20	807	40
8		19	41	75	0,14	0,20	805	40
9		20	46	75	0,14	0,20	798	40
10		20	46	78	0,14	0,20	795	40
11		21	36	58	0,12	0,23	775	50
12		24	24	48	0,12	0,19	778	50
13		20	24	42	0,14	0,19	770	50
14		20	17	36	0,14	0,19	771	50
15	11:17	20	32	51	0,12	0,19	775	50
Ανώτατο επιτρεπτό όριο		15	5	50	0,02	0,31		20



Πίνακας __6. Σταθμός Μέγαρο Μουσικής. Αποβάθρες.

	Ωρα	PM 1	PM 2,5	PM 10	HCHO	TVOC	CO2	H / A
		μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm	n Tesla
1	10:43	24	71	131	0,15	0,24	1505	10
2		20	60	129	0,15	0,28	1402	30
3		20	70	129	0,14	0,24	1338	30
4		24	72	131	0,14	0,19	1172	30
5		24	78	138	0,14	0,18	1174	30
6		24	80	135	0,15	0,18	1174	30
7		25	78	125	0,15	0,09	1174	30
8		26	80	134	0,15	0,15	1064	30
9		25	82	138	0,15	0,12	1055	30
10		25	66	119	0,15	0,15	1047	30
11		25	67	114	0,15	0,10	1045	50
12		24	64	119	0,14	0,15	1093	50
13		24	75	134	0,14	0,21	1097	30
14		25	86	140	0,12	0,24	1097	30
15	10:57	25	96	154	0,15	0,24	1098	30
Ανώτατο επιτρεπτό όριο		15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας 7. Σταθμός Μετρό Σύνταγμα. Πλατεία Συντάγματος .

	Ωρα	PM 1	PM 2,5	PM 10	HCHO	TVOC	CO2	H / A
		μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm	n Tesla
1	12:11	21	17	27	0,09	0,18	707	80
2		21	20	30	0,08	0,15	705	80
3		25	28	45	0,09	0,18	702	80
4		27	28	45	0,09	0,16	702	80
5		23	28	48	0,08	0,18	707	70
6		23	25	48	0,09	0,16	704	60
7		20	25	42	0,10	0,19	704	60
8		17	32	52	0,12	0,19	702	60
9		16	16	32	0,12	0,19	702	70
10		16	16	32	0,12	0,18	702	70
11		15	15	30	0,12	0,18	702	70
12		16	18	32	0,09	0,18	707	60
13		22	18	38	0,12	0,18	707	60
14		12	18	31	0,09	0,19	707	60
15	12:25	12	18	38	0,09	0,19	707	60



Ανώτατο επιτρεπτό όριο	15	5	50	0,02	0,31		20
---------------------------	-----------	----------	-----------	-------------	-------------	--	-----------

Πίνακας 8. Σταθμός Μετρό Σύνταγμα. Εκδοτήρια εισιτηρίων.

	Ωρα	PM 1 μg/m ³	PM 2,5 μg/m ³	PM 10 μg/m ³	HCHO mg/m ³	TVOC mg/m ³	CO2 ppm	H / A n Tesla
1	11:54	10	12	38	0,15	0,24	1493	70
2		13	22	48	0,14	0,25	1042	70
3		14	17	33	0,12	0,19	1026	70
4		14	16	33	0,12	0,17	1028	70
5		16	14	31	0,14	0,17	1025	70
6		14	16	32	0,12	0,19	1028	70
7	12:00	14	28	42	0,13	0,19	1024	70
8		14	47	79	0,12	0,17	1024	80
9		13	48	79	0,10	0,16	1021	80
10		14	28	48	0,12	0,16	1018	70
11		14	20	42	0,12	0,15	1021	80
12		14	19	35	0,12	0,18	1018	80
13		14	19	38	0,10	0,18	1018	70
14		13	16	28	0,12	0,18	994	70
15	12:08	13	24	58	0,12	0,18	1002	70
Ανώτατο επιτρεπτό όριο		15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας 9. Σταθμός Μετρό Σύνταγμα. Αποβάθρες.

	Ωρα	PM 1 μg/m ³	PM 2,5 μg/m ³	PM 10 μg/m ³	HCHO mg/m ³	TVOC mg/m ³	CO2 ppm	H / A n Tesla
1	11:38	25	80	136	0,16	0,23	1045	60
2		21	83	138	0,16	0,24	1786	60
3		24	90	158	0,16	0,28	1051	60
4		28	90	147	0,18	0,21	1058	60
5		28	90	145	0,18	0,23	1048	70
6		27	91	159	0,17	0,28	1057	80
7		27	98	157	0,17	0,24	1057	60
8		26	97	158	0,17	0,24	1054	60
9		28	93	143	0,17	0,24	1058	60
10		36	94	153	0,17	0,24	1051	60



Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM

11		26	89	148	0,17	0,24	1124	60
12		27	107	196	0,18	0,28	1125	80
13		27	102	169	0,17	0,28	1128	80
14		28	98	160	0,17	0,24	1125	80
15	11:52	26	95	154	0,17	0,24	1095	80
Ανώτατο επιτρεπτό όριο		15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας 10. Σταθμός Μοναστηράκι. Πλατεία.

	Ωρα	PM 1 μg/m ³	PM 2,5 μg/m ³	PM 10 μg/m ³	HCHO mg/m ³	TVOC mg/m ³	CO2 ppm	H / A n Tesla
1	13:05	15	19	38	0,09	0,68	882	430
2		16	33	52	0,09	0,40	873	450
3		15	35	54	0,08	0,45	879	450
4		18	54	27	0,10	0,45	875	450
5		18	38	58	0,11	0,48	878	480
6		13	65	98	0,09	0,45	875	480
7		13	16	39	0,09	0,45	878	480
8		14	40	65	0,09	0,54	875	450
9		14	20	40	0,09	0,50	875	450
10		16	38	52	0,10	0,48	878	480
11		16	54	88	0,10	0,52	885	470
12		14	66	91	0,09	0,50	800	430
13		14	99	142	0,11	0,42	805	430
14		14	46	82	0,10	0,34	801	480
15	13:19	14	32	52	0,09	0,38	795	480
Ανώτατο επιτρεπτό όριο		15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας 11. Σταθμός Μοναστηράκι. Εκδοτήρια εισιτηρίων

	Ωρα	PM 1 μg/m ³	PM 2,5 μg/m ³	PM 10 μg/m ³	HCHO mg/m ³	TVOC mg/m ³	CO2 ppm	H / A n Tesla
1	12:48	14	16	29	0,11	0,16	811	200
2		15	18	32	0,12	0,17	814	180
3		13	17	31	0,12	0,16	814	180
4		17	19	36	0,12	0,16	817	160
5		17	19	39	0,12	0,16	817	180
6		16	24	49	0,12	0,16	820	180
7		17	22	45	0,12	0,12	820	180
8		17	44	68	0,11	0,14	1138	180



Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM

9		16	27	51	0,11	0,14	1125	160
10		16	30	56	0,12	0,14	1083	160
11		16	32	62	0,12	0,16	1064	180
12		16	32	64	0,12	0,14	904	180
13	13:00	17	30	58	0,12	0,14	885	180
14		17	24	42	0,11	0,14	882	180
15	13:02	17	40	67	0,12	0,12	874	180
Ανώτατο επιτρεπτό όριο		15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας 12. Σταθμός Μοναστηράκι. Αποβάθρες.

	Ωρα	PM 1	PM 2,5	PM 10	HCHO	TVOC	CO2	H / A
		μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm	n Tesla
1	12:32	26	89	134	0,17	0,18	903	30
2		23	87	142	0,17	0,18	889	40
3		28	98	151	0,15	0,18	887	40
4		28	97	162	0,17	0,18	884	40
5		26	93	168	0,17	0,18	882	40
6		26	102	168	0,16	0,18	879	30
7		24	107	172	0,16	0,17	877	30
8		22	106	182	0,16	0,17	875	40
9		24	79	133	0,17	0,17	875	40
10		24	75	128	0,17	0,17	878	40
11		23	66	114	0,18	0,18	875	50
12		24	62	118	0,18	0,16	878	40
13		24	79	134	0,14	0,16	877	40
14		26	90	151	0,16	0,16	878	40
15	12:46	23	87	147	0,16	0,17	875	40
Ανώτατο επιτρεπτό όριο		15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας 13. Σταθμός Ομόνοια. Πλατεία

	Ωρα	PM 1	PM 2,5	PM 10	HCHO	TVOC	CO2	H / A
		μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm	n Tesla
1	13:24	13	19	38	0,06	0,15	733	340
2		13	25	42	0,07	0,18	748	390
3		12	32	51	0,07	0,22	725	420
4		12	56	89	0,09	0,24	735	460
5		12	42	58	0,08	0,22	738	460
6		13	32	61	0,09	0,24	738	470



Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM

7		13	16	30	0,09	0,24	735	460
8		12	12	27	0,09	0,19	738	480
9		12	14	28	0,07	0,19	735	480
10		12	19	46	0,09	0,20	738	460
11		13	27	42	0,07	0,19	744	420
12		13	24	48	0,07	0,20	740	420
13		15	25	50	0,07	0,19	738	420
14		12	24	48	0,08	0,16	742	420
15	13:38	12	24	48	0,09	0,18	742	420
Ανώτατο επιτρεπτό όριο		15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας 14. Σταθμός Ομόνοια. Εκδοτήρια εισιτηρίων

	Ωρα	PM 1	PM 2,5	PM 10	HCHO	TVOC	CO2	H / A
		μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm	n Tesla
1	13:41	10	14	28	0,10	0,18	913	50
2		11	14	25	0,09	0,18	916	70
3		10	18	24	0,10	0,18	916	80
4		10	21	28	0,10	0,20	1\919	80
5		13	25	28	0,10	0,18	918	50
6		10	22	41	0,09	0,16	908	50
7		10	18	32	0,11	0,16	908	50
8		10	18	28	0,09	0,16	908	50
9		14	20	48	0,11	0,16	912	60
10		14	28	38	0,10	0,16	912	60
11		14	28	38	0,10	0,16	912	70
12		16	20	45	0,11	0,16	908	70
13		16	20	42	0,11	0,18	908	70
14		14	20	42	0,10	0,18	908	80
15	13:55	16	20	42	0,09	0,16	908	80
Ανώτατο επιτρεπτό όριο		15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας 15. Σταθμός Ομόνοια. Αποβάθρες.

	Ωρα	PM 1	PM 2,5	PM 10	HCHO	TVOC	CO2	H / A
		μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm	n Tesla
1	13:58	23	55	95	0,14	0,23	876	50
2		22	59	99	0,14	0,28	941	80
3	14:00	24	62	104	0,14	0,24	965	50
4		26	64	114	0,14	0,28	1146	50
5		28	67	114	0,16	0,32	976	50



Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM

6		24	71	121	0,16	0,32	960	60
7		24	78	138	0,16	0,30	960	60
8		24	75	135	0,16	0,26	950	80
9		24	84	142	0,18	0,26	950	60
10		24	87	145	0,18	0,23	1001	80
11		28	86	145	0,18	0,28	1005	80
12		24	83	142	0,16	0,34	1015	80
13		20	82	141	0,16	0,32	1025	80
14		18	76	126	0,18	0,32	1149	80
15	14:12	18	80	140	0,16	0,34	1135	80
Ανώτατο επιτρεπτό όριο		15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας 16. Σταθμός Πανεπιστήμιο. Πλατεία

	Ωρα	PM 1	PM 2,5	PM 10	HCHO	TVOC	CO2	H / A
		μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm	n Tesla
1	14:16	14	19	45	0,09	0,17	793	200
2		14	17	41	0,10	0,15	788	170
3		13	12	26	0,09	0,17	742	210
4		12	12	23	0,06	0,15	742	200
5		11	11	23	0,06	0,14	739	210
6		12	19	28	0,07	0,12	739	280
7		10	12	20	0,08	0,14	736	190
8		10	11	20	0,06	0,10	723	200
9		10	9	18	0,05	0,05	720	140
10		12	46	77	0,07	0,14	704	130
11		12	33	56	0,06	0,05	701	180
12		12	24	40	0,07	0,07	701	200
13		11	22	45	0,09	0,11	754	210
14		12	27	30	0,07	0,09	712	200
15	14:30	12	17	31		0,11	715	210
Ανώτατο επιτρεπτό όριο		15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας 17. Σταθμός Πανεπιστήμιο. Εκδοτήρια εισιτηρίων

	Ωρα	PM 1	PM 2,5	PM 10	HCHO	TVOC	CO2	H / A
		μg/m ³	μg/m ³	μg/m ³	mg/m ³	mg/m ³	ppm	n Tesla
1	14:33	13	14	30	0,07	0,13	740	140
2		14	24	44	0,08	0,14	739	150
3		15	24	46	0,09	0,14	742	130
4		14	17	32	0,08	0,14	743	150



Members of: United Nations Environment PROGRAM - ECOROPA - IUCN – IFOAM

5		13	14	28	0,08	0,14	745	140
6		14	16	26	0,07	0,16	748	160
7		14	17	30	0,08	0,16	765	140
8		12	22	52	0,07	0,14	789	120
9		13	24	50	0,08	0,12	799	130
10		13	20	45	0,09	0,18	810	110
11		13	19	35	0,09	0,19	1047	140
12		12	17	35	0,11	0,20	1057	120
13		13	19	36	0,08	0,23	1040	100
14		13	17	37	0,11	0,19	1025	90
15	14:47	13	24	46	0,10	0,19	900	120
Ανώτατο επιτρεπτό όριο		15	5	50	0,02	0,31		20

Πίνακας 18. Σταθμός Πανεπιστήμιο. Αποβάθρες.

	Ωρα	PM 1 μg/m ³	PM 2,5 μg/m ³	PM 10 μg/m ³	HCHO mg/m ³	TVOC mg/m ³	CO2 ppm	H / A n Tesla
1	14:50	28	45	84	0,08	0,10	877	30
2		26	48	81	0,07	0,14	868	40
3		25	48	81	0,06	0,15	866	30
4		23	50	90	0,08	0,16	869	40
5		25	40	71	0,10	0,17	895	50
6		21	43	77	0,09	0,14	907	30
7		22	47	89	0,12	0,10	931	40
8		27	55	93	0,014	0,11	969	20
9		26	56	98	0,14	0,14	1010	30
10		24	59	104	0,10	0,14	1040	20
11	15:00	25	58	103	0,11	0,15	1088	50
12		26	58	101	0,12	0,14	1083	40
13		24	60	105	0,11	0,16	1022	30
14		23	62	112	0,11	0,14	1053	30
15	15:04	25	60	99	0,10	0,12	1023	40
Ανώτατο επιτρεπτό όριο		15	5	50	0,02	0,31		20



Πίνακας _1. Σταθμός Μετρό Πανόρμου.

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ	PM 1	PM2,5	PM10	HCHO	TVOC	H/A	CO2
	μg/ m ³	μg/ m ³	μg/ m ³	mg/m ³	mg/m ³	n Tesla	ppm
Σταθμός Μετρό Πανόρμου. Έξοδος προς Λ. Ριανκούρ. Πλατεία.	15	19	40	0,08	0,20	59	713
Σταθμός Μετρό Πανόρμου. Εκδοτήρια εισιτηρίων	15	36	66	0,13	0,09	69	902
Σταθμός Μετρό Πανόρμου. Αποβάθρες	15	84	144	0,17	0,09	75	1115
Ανώτατο επιτρ. όριο	15	5	50	0,02	0,31	20	400
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ	PM 1	PM2,5	PM10	HCHO	TVOC	H/A	CO2
	μg/ m ³	μg/ m ³	μg/ m ³	mg/m ³	mg/m ³	n Tesla	ppm
Σταθμός Μετρό Πανόρμου. Έξοδος προς Λ. Ριανκούρ. Πλατεία.	16	22	46	0,09	0,24	80	720
Σταθμός Μετρό Πανόρμου. Εκδοτήρια εισιτηρίων	17	54	87	0,15	0,13	80	1068
Σταθμός Μετρό Πανόρμου. Αποβάθρες	39	117	186	0,17	0,29	100	1279
Ανώτατο επιτρ. όριο	15	5	50	0,02	0,31	20	400
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ	PM 1	PM2,5	PM10	HCHO	TVOC	H/A	CO2
	μg/ m ³	μg/ m ³	μg/ m ³	mg/m ³	mg/m ³	n Tesla	ppm
Σταθμός Μετρό Πανόρμου. Έξοδος προς Λ. Ριανκούρ. Πλατεία.	14	14	27	0,07	0,17	30	703
Σταθμός Μετρό Πανόρμου. Εκδοτήρια εισιτηρίων	12	25	47	0,11	0,07	50	820
Σταθμός Μετρό Πανόρμου. Αποβάθρες	24	58	95	0,16	0,20	40	980
Ανώτατο επιτρ. όριο	15	5	50	0,02	0,31	20	400



Πίνακας 2. Σταθμός Μετρό Μέγαρο Μουσικής.

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ	PM 1	PM2,5	PM10	HCHO	TVOC	H/A	CO2
	μg/ m ³	μg/ m ³	μg/ m ³	mg/m ³	mg/m ³	n Tesla	ppm
Σταθμός Μέγαρο Μουσικής. Αμφιθεατρικό Πάρκο πλατείας Ελευθερίας.	15	26	45	0,17	0,21	19	1169
Σταθμός Μέγαρο Μουσικής. Εκδοτήρια εισιτηρίων.	20	41	72	0,13	0,20	46	801
Σταθμός Μέγαρο Μουσικής. Αποβάθρες.	24	75	131	0,14	0,18	31	1169
Ανώτατο επιτρ. όριο	15	5	50	0,02	0,31	20	400
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ	PM 1	PM2,5	PM10	HCHO	TVOC	H/A	CO2
	μg/ m ³	μg/ m ³	μg/ m ³	mg/m ³	mg/m ³	n Tesla	ppm
Σταθμός Μέγαρο Μουσικής. Αμφιθεατρικό Πάρκο πλατείας Ελευθερίας.	16	39	58	0,17	0,25	40	753
Σταθμός Μέγαρο Μουσικής. Εκδοτήρια εισιτηρίων.	24	54	98	0,14	0,24	50	828
Σταθμός Μέγαρο Μουσικής. Αποβάθρες.	26	96	154	0,15	0,28	50	1505
Ανώτατο επιτρ. όριο	15	5	50	0,02	0,31	20	400
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ	PM 1	PM2,5	PM10	HCHO	TVOC	H/A	CO2
	μg/ m ³	μg/ m ³	μg/ m ³	mg/m ³	mg/m ³	n Tesla	ppm
Σταθμός Μέγαρο Μουσικής. Αμφιθεατρικό Πάρκο πλατείας Ελευθερίας.	13	16	32	0,13	0,18	10	729
Σταθμός Μέγαρο Μουσικής. Εκδοτήρια εισιτηρίων.	19	17	36	0,11	0,13	40	770
Σταθμός Μέγαρο Μουσικής. Αποβάθρες.	20	60	114	0,12	0,09	10	1045
Ανώτατο επιτρ. όριο	15	5	50	0,02	0,31	20	400



Πίνακας _3. Σταθμός Μετρό Σύνταγμα.

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ	PM 1	PM2,5	PM10	HCHO	TVOC	H/A	CO2
	μg/ m ³	μg/ m ³	μg/ m ³	mg/m ³	mg/m ³	n Tesla	ppm
Σταθμός Μετρό Σύνταγμα. Πλατεία Συντάγματος .	19	21	38	0,10	0,18	68	704
Σταθμός Μετρό Σύνταγμα. Εκδοτήρια εισιτηρίων.	14	23	44	0,12	0,18	73	1052
Σταθμός Μετρό Σύνταγμα. Αποβάθρες.	27	93	155	0,17	0,25	67	1124
Ανώτατο επιτρ. όριο	15	5	50	0,02	0,31	20	400
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ	PM 1	PM2,5	PM10	HCHO	TVOC	H/A	CO2
	μg/ m ³	μg/ m ³	μg/ m ³	mg/m ³	mg/m ³	n Tesla	ppm
Σταθμός Μετρό Σύνταγμα. Πλατεία Συντάγματος .	27	32	52	0,12	0,19	80	707
Σταθμός Μετρό Σύνταγμα. Εκδοτήρια εισιτηρίων.	16	48	79	0,15	0,25	80	1493
Σταθμός Μετρό Σύνταγμα. Αποβάθρες.	36	107	196	0,18	0,28	80	1786
Ανώτατο επιτρ. όριο	15	5	50	0,02	0,31	20	400
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ	PM 1	PM2,5	PM10	HCHO	TVOC	H/A	CO2
	μg/ m ³	μg/ m ³	μg/ m ³	mg/m ³	mg/m ³	n Tesla	ppm
Σταθμός Μετρό Σύνταγμα. Πλατεία Συντάγματος .	12	15	27	0,08	0,15	60	702
Σταθμός Μετρό Σύνταγμα. Εκδοτήρια εισιτηρίων.	10	12	28	0,10	0,15	70	994
Σταθμός Μετρό Σύνταγμα. Αποβάθρες.	21	80	136	0,16	0,21	60	1045
Ανώτατο επιτρ. όριο	15	5	50	0,02	0,31	20	400



Πίνακας _4. Σταθμός Μετρο Μοναστηράκι.

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ	PM 1	PM2,5	PM10	HCHO	TVOC	H/A	CO2
	μg/ m ³	μg/ m ³	μg/ m ³	mg/m ³	mg/m ³	n Tesla	ppm
Σταθμός Μοναστηράκι. Πλατεία.	15	44	65	0,09	0,47	459	857
Σταθμός Μοναστηράκι. Εκδοτήρια εισιτηρίων	16	26	49	0,12	0,15	177	911
Σταθμός Μοναστηράκι. Αποβάθρες.	25	88	147	0,16	0,17	39	881
Ανώτατο επιτρ. όριο	15	5	50	0,02	0,31	20	400
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ	PM 1	PM2,5	PM10	HCHO	TVOC	H/A	CO2
	μg/ m ³	μg/ m ³	μg/ m ³	mg/m ³	mg/m ³	n Tesla	ppm
Σταθμός Μοναστηράκι. Πλατεία.	18	99	142	0,11	0,68	480	885
Σταθμός Μοναστηράκι. Εκδοτήρια εισιτηρίων	17	44	68	0,12	0,17	200	1138
Σταθμός Μοναστηράκι. Αποβάθρες.	28	107	182	0,18	0,18	50	903
Ανώτατο επιτρ. όριο	15	5	50	0,02	0,31	20	400
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ	PM 1	PM2,5	PM10	HCHO	TVOC	H/A	CO2
	μg/ m ³	μg/ m ³	μg/ m ³	mg/m ³	mg/m ³	n Tesla	ppm
Σταθμός Μοναστηράκι. Πλατεία.	13	16	27	0,08	0,34	430	795
Σταθμός Μοναστηράκι. Εκδοτήρια εισιτηρίων	13	16	29	0,11	0,12	160	811
Σταθμός Μοναστηράκι. Αποβάθρες.	22	62	114	0,14	0,16	30	875
Ανώτατο επιτρ. όριο	15	5	50	0,02	0,31	20	400



Πίνακας 5. Σταθμός Μετρό Ομόνοια.

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ	PM 1	PM2,5	PM10	HCHO	TVOC	H/A	CO2
	μg/ m ³	μg/ m ³	μg/ m ³	mg/m ³	mg/m ³	n Tesla	ppm
Σταθμός Ομόνοια. Πλατεία	13	26	47	0,08	0,20	435	738
Σταθμός Ομόνοια. Εκδοτήρια εισιτηρίων	13	20	35	0,10	0,17	65	912
Σταθμός Ομόνοια. Αποβάθρες.	23	74	127	0,16	0,29	68	1004
Ανώτατο επιτρ. όριο	15	5	50	0,02	0,31	20	400
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ	PM 1	PM2,5	PM10	HCHO	TVOC	H/A	CO2
	μg/ m ³	μg/ m ³	μg/ m ³	mg/m ³	mg/m ³	n Tesla	ppm
Σταθμός Ομόνοια. Πλατεία	15	56	89	0,09	0,24	480	748
Σταθμός Ομόνοια. Εκδοτήρια εισιτηρίων	17	28	48	0,11	0,20	80	919
Σταθμός Ομόνοια. Αποβάθρες.	28	87	145	0,18	0,34	80	1149
Ανώτατο επιτρ. όριο	15	5	50	0,02	0,31	20	400
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ	PM 1	PM2,5	PM10	HCHO	TVOC	H/A	CO2
	μg/ m ³	μg/ m ³	μg/ m ³	mg/m ³	mg/m ³	n Tesla	ppm
Σταθμός Ομόνοια. Πλατεία	12	12	27	0,06	0,15	340	725
Σταθμός Ομόνοια. Εκδοτήρια εισιτηρίων	10	14	24	0,09	0,16	50	908
Σταθμός Ομόνοια. Αποβάθρες.	18	55	95	0,14	0,23	30	876
Ανώτατο επιτρ. όριο	15	5	50	0,02	0,31	20	400



6. Σταθμός Μετρό Πανεπιστήμιο.

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ	PM 1	PM2,5	PM10	HCHO	TVOC	H/A	CO2
	μg/ m ³	μg/ m ³	μg/ m ³	mg/m ³	mg/m ³	n Tesla	ppm
Σταθμός Πανεπιστήμιο. Πλατεία	12	19	35	0,07	0,12	195	734
Σταθμός Πανεπιστήμιο. Εκδοτήρια εισιτηρίων	13	19	38	0,09	0,16	130	846
Σταθμός Πανεπιστήμιο. Αποβάθρες.	25	53	93	0,09	0,14	35	967
Ανώτατο επιτρ. όριο	15	5	50	0,02	0,31	20	400
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ	PM 1	PM2,5	PM10	HCHO	TVOC	H/A	CO2
	μg/ m ³	μg/ m ³	μg/ m ³	mg/m ³	mg/m ³	n Tesla	ppm
Σταθμός Πανεπιστήμιο. Πλατεία	14	46	77	0,10	0,17	280	793
Σταθμός Πανεπιστήμιο. Εκδοτήρια εισιτηρίων	15	24	52	0,11	0,23	160	1057
Σταθμός Πανεπιστήμιο. Αποβάθρες.	28	62	112	0,14	0,17	50	1088
Ανώτατο επιτρ. όριο	15	5	50	0,02	0,31	20	400
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ	PM 1	PM2,5	PM10	HCHO	TVOC	H/A	CO2
	μg/ m ³	μg/ m ³	μg/ m ³	mg/m ³	mg/m ³	n Tesla	ppm
Σταθμός Πανεπιστήμιο. Πλατεία	10	18	18	0,05	0,05	130	701
Σταθμός Πανεπιστήμιο. Εκδοτήρια εισιτηρίων	12	14	26	0,07	0,12	90	739
Σταθμός Πανεπιστήμιο. Αποβάθρες.	21	40	71	0,01	0,10	20	866
Ανώτατο επιτρ. όριο	15	5	50	0,02	0,31	20	400