

Παράμετροι που Ελέγχθηκαν

Οι αναλύσεις περιλάμβαναν τόσο **μικροβιολογικές** όσο και **χημικές παραμέτρους**:

Μικροβιολογικές:

- Ολικά αερόβια βακτήρια (22°C και 37°C)
- Ολικά κολοβακτηριοειδή
- *Escherichia coli*
- *Intestinal Enterococcus*
- *Clostridium perfringens*

Χημικές:

- pH (25°C)
- Ηλεκτρική αγωγιμότητα (20°C)
- Θολότητα
- Χρώμα
- Αργίλιο (Al)
- Χρώμιο (Cr) και Εξασθενές Χρώμιο
- Αμμωνία
- Υπολειμματικό Χλώριο

Αποτελέσματα δειγματοληψιών 2 Ιανουαρίου 2025

Σημείο	Παράμετρος εκτός ορίων	Τιμή / Όριο
Βρύση CAFE IMAGINE	–	Όλες εντός
Βρύση Ναυτικός Όμιλος	–	Όλες εντός
Βρύση Οπτικά Γκίκας	–	Όλες εντός
Πλάκα Δήλεσι, Φούρνος Θανάση	Αργίλιο (Al)	340 µg/l (όριο 200 µg/l)
Οινοή, Ταβέρνα «Το Στέκι του Νταούτη»	Ολικά κολοβακτηριοειδή	11 cfu/100 ml (όριο <1)
Τέρμα Οδού Καραϊσκάκη	Ολικά κολοβακτηριοειδή	16 cfu/100 ml
Δημαρχείο	Ολικά κολοβακτηριοειδή	19 cfu/100 ml
Κ.Ε.Π.	Ολικά κολοβακτηριοειδή	17 cfu/100 ml
Οδός Τανάγρας 110	Ολικά κολοβακτηριοειδή	20 cfu/100 ml
Παιδικός Σταθμός	Αργίλιο (Al)	240 µg/l (όριο 200 µg/l)

Μετά την εμφάνιση των προβλημάτων, λήφθηκαν νέα δείγματα στις **9 Ιανουαρίου 2025**, σε επιλεγμένα κρίσιμα σημεία για επαναληπτική ανάλυση.

Αποτελέσματα δειγματοληψιών 9 Ιανουαρίου 2025

Σημείο	Παράμετρος εκτός ορίων	Τιμή / Όριο
Οδός Τανάγρας 110	–	Όλες εντός
Κ.Ε.Π.	–	Όλες εντός
Τέρμα Οδού Καραϊσκάκη	–	Όλες εντός
Οινοή, Ταβέρνα «Το Στέκι του Νταούτη»	Αργίλιο (Al)	403 µg/l (όριο 200 µg/l)
Φούρνος «Θανάση»	–	Όλες εντός
Δημαρχείο	–	Όλες εντός

Τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντική βελτίωση των μικροβιολογικών παραμέτρων, με εξαίρεση την αυξημένη συγκέντρωση αργιλίου σε ένα σημείο της Οινοής.